

◎該当する項目がない場合の抹消方法  
 横線でも斜線でも構いません。  
 抹消する検査項目が連続する場合は、まとめて斜線で消しても構いません。  
 取消線は「番号」欄から「担当検査者番号」欄まで引いて下さい。

別記第四号 (A4)

いす式階段昇降機 検査結果表  
 (第1第1項第4号に規定する昇降機)

当該検査に関与した検査者	代表となる検査者	氏名	検査者番号
	その他の検査者		

番号	検査項目	昇降機番号				検査結果	担当検査者番号
		指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格		
<b>1 駆動装置</b>							
(1)	開閉器及び遮断器		-	-	-		
(2)	接触器、継電器及び運転制御用基板		-	-	-		
(3)	ヒューズ		-	-	-		
(4)	受電盤及び制御盤 絶縁：電動機の回路(300V以下・300V超) 制御器等の回路の300Vを超える回路 制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路 制御器等の回路の150V以下の回路	MQ	-	-	-		
		MQ	-	-	-		
		MQ	-	-	-		
		MQ	-	-	-		
(5)	接地		-	-	-		
(6)	電動機		-	-	-		
(7)	減速機		-	-	-		
(8)	ブレーキ 制動力 いすに積載荷重の1.25倍の荷重を加え、定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認 積載荷重の1.25倍の荷重( kg) 定格速度 ( m/min) ロ、かがが無負荷の状態において定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認 制動距離の基準値 ( mm)		-	-	-		
(9)	駆動方式 摩擦式(駆動ローラー) ラックピニオン式 チェーンスプロケット式 チェーンラックピニオン式	鎖の磨耗測定長さ ( mm) 基準長さ ( mm) %	-	-	-		
		鎖の磨耗測定長さ ( mm) 基準長さ ( mm) %	-	-	-		
			-	-	-		
			-	-	-		
(10)	鎖の緩み検出装置		-	-	-		
(11)	駆動装置等のカバー		-	-	-		
(12)	かご非常止め装置 形式 速度検出式・緩み検出式		-	-	-		
(13)	かごのガイドシュー等		-	-	-		
(14)	ファイナルリミットスイッチ及びリミット(強制停止)スイッチ		-	-	-		
(15)	充電池		-	-	-		
(16)	駆動装置等の耐震対策		-	-	-		
(17)	速度(定格速度: m/min) 上昇 m/min 下降 m/min		-	-	-		
<b>2 いす関係</b>							
(1)	いす部		-	-	-		
(2)	いす操作盤のボタン等及び操作レバー		-	-	-		
(3)	いすの回転装置		-	-	-		
(4)	用途、積載量及び最大定員の標識		-	-	-		
(5)	障害物検出装置		-	-	-		
(6)	運転キー		-	-	-		
(7)	安全ベルト		-	-	-		
(8)	いす折りたたみ機構		-	-	-		
<b>3 乗り場及び階段</b>							
(1)	乗り場の押しボタン等		-	-	-		
(2)	リモートコントロールスイッチ		-	-	-		
(3)	ガイドレール及びレールブラケット		-	-	-		
(4)	折りたたみレール		-	-	-		
(5)	移動ケーブル及びトロリー		-	-	-		
(6)	充電装置		-	-	-		
(7)	耐震対策		-	-	-		

検査者を特定できる番号、或いは記号(1、2、又は A、B等)を記入して下さい。検査者が1名の場合は記入は不要です。

いす式階段昇降機には既存不適格はありません。

要重点点検の判定は、「-」線が引かれていない項目のみ判定して下さい。

該当しない回路及び電圧区分を取消線で抹消して下さい。

該当する判定(検査)方法の、イ、ロのいずれかに○印を記入して下さい。

該当しない駆動方式を取消線で抹消して下さい。

製造者が指定する鎖伸びゲージで測定した場合は、測定結果がノギスと異なり詳細な数値で表せないで「1.5%未満」「1.5%以上」の要領で記入して下さい。鎖の場合、1.5%以上の伸びは「要是正」となります。

該当しない形式を取消線で抹消して下さい。

該当する項目がない場合の取消線は「番号」欄から「担当検査者番号」欄まで引いて下さい。

建築物等の名称 \_\_\_\_\_ 号機 \_\_\_\_\_ 登録番号 \_\_\_\_\_

建築物等の名称、号機、協議会番号を全ページの下段に記入して下さい。

番号	検査項目	検査結果				担当 検査者 番号
		指摘 なし	要重点 点検	要是正	既存 不適合	
4	上記以外の検査項目					
<b>特記事項</b>						
番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善(予定)年月	

「検査項目」「検査事項」は、告示第283号の別表の(い)検査項目(ろ)検査事項を記入して下さい。

「特記事項」欄は、検査の結果、要是正、既存不適合又は要重点点検の指摘があった場合は全て記入して下さい。その他、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合にも、該当する検査項目の番号、検査項目及び検査事項を記入して下さい。  
「指摘の具体的内容等」欄、「改善策の具体的内容等」欄には、その要点を30文字程度で明瞭簡潔に記入して下さい。  
改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入して下さい。

建築物等の名称 \_\_\_\_\_ 号機 \_\_\_\_\_ 登録番号 \_\_\_\_\_

建築物等の名称、号機、協議会番号を全ページの下段に記入して下さい。